



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0004

检 验 报 告

Test Report

委托单位： 恒南消防科技有限公司

产品名称： 泡沫消火栓箱

型号规格： PSG30、PSG45



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2020) GKJC-BG0004

报告日期：2020.04.03

第 1 页 共 6 页

产品名称		泡沫消火栓箱	
型号规格		PSG30、PSG45	
委托单位		恒南消防科技有限公司	
生产单位		恒南消防科技有限公司	
商 标		恒南	生产日期 2019.12
检验类别		型式检验	样品状态 合格
样品概况	数量	各 1 套	接收日期 2020.01
	说明		
检 验 依 据		GB20031-2005 《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》	
检 验 项 目		构成；标志；箱体；消防卷盘；泡沫比例混合器；泡沫液储罐；主要性能参数；耐水冲击性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB20031-2005 标准要求，判定合格	
备 注		主型为 PSG30	
检验日期		2020年03月14日	

批准：蔡金城

审核：林雪莹

编制：梁序宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣！

(一) 检 验 报 告

