



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0097

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 鸿安消防设备有限公司

产 品 名 称： 洒水喷头部件

型 号 规 格： /



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0097

报告日期：2020.10.09

第 1 页 共 3 页

|            |    |   |                 |
|------------|----|---|-----------------|
| 产品名称       |    | 洒水喷头部件                                  |                 |
| 型号规格       |    | /                                       |                 |
| 委托单位       |    | 鸿安消防设备有限公司                              |                 |
| 生产单位       |    | 鸿安消防设备有限公司                              |                 |
| 商 标        |    | 鸿安                                      | 生产日期<br>2020.07 |
| 检验类别       |    | 型式试验                                    | 样品状态<br>合格      |
| 样品概况       | 数量 | 20 只                                    | 接收日期<br>2020.07 |
|            | 说明 |   |                 |
| 检 验<br>依 据 |    | GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。     |                 |
| 检 验<br>项 目 |    | 抗振动性能；冷冻试验；应力腐蚀试验；二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验；盐雾腐蚀试验。 |                 |
| 检 验<br>结 论 |    | 所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，判定合格。        |                 |
| 备 注        |    |   |                 |
| 检验日期       |    | 2020 年 09 月 03 日                        |                 |

批准：蔡金城

审核：林博强

编制：宋宇安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！