



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0109

检 验 报 告

Test Report

委托单位：恒南消防科技有限公司

产品名称：悬挂式干粉灭火装置

型号规格：FZX-ACT2/1.5、FZX-ACT3/1.5、
FZX-ACT4/1.5、FZX-ACT5/1.5、
FZX-ACT6/1.5、FZX-ACT7/1.5、
FZX-ACT8/1.5、FZX-ACT9/1.5、
FZX-ACT10/1.5、FZX-ACT11/1.5、
FZX-ACT12/1.5。



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0109

报告日期：2020.11.13

第 1 页 共 27 页

产品名称		悬挂式干粉灭火装置		
型号规格		FZX-ACT2/1.5、FZX-ACT3/1.5、FZX-ACT4/1.5、FZX-ACT5/1.5、 FZX-ACT6/1.5、FZX-ACT7/1.5、FZX-ACT8/1.5、FZX-ACT9/1.5、 FZX-ACT10/1.5、FZX-ACT11/1.5、FZX-ACT12/1.5。		
委托单位		恒南消防科技有限公司		
生产单位		恒南消防科技有限公司		
商 标	恒南	生产日期	2020.08	
检验类别	型式检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	各 8 具	接收日期	2020.08
	说明			
检 验 依 据	XF 602-2013 《干粉灭火装置》。			
检 验 项 目	外观与标志、强度性能、密封性能、喷射性能、干粉灭火剂充装质量偏差、 环境适应性能、抗振性能、耐盐雾腐蚀性能、全淹没灭火性能、局部应用灭 火性能、控制启动组件、压力指示器、引发器、感温玻璃球组件、悬挂支架(座) 性能、信号反馈装置。			
检 验 结 论	所检项目符合 XF 602-2013 标准要求，判定合格。			
备 注	主型为 FZX-ACT8/1.5。			
检验日期	2020 年 09 月 05 日			

批准：蔡金城

审核：刘李程

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣！