



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0159

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 泉州市锦湖消防器材有限公司

产 品 名 称： 消防电磁阀

型 号 规 格： ZSCFD1-T-15-16



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告


报告编号：（2020）GKJC-BG0159

报告日期：2020.10.13

第 1 页 共 4 页

产品名称		消防电磁阀	
型号规格		ZSCFD1-T-15-16	
委托单位		泉州市锦湖消防器材有限公司	
生产单位		泉州市锦湖消防器材有限公司	
商 标		JHXF	生产日期 2020.09
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	2 只	接收日期 2020.09
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》。	
检 验 项 目		外观和标志；公称尺寸；额定工作压力；连接方式；功能；可靠性；强度要求；密封性能；绝缘电阻；工作电源。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2020年09月22日	

批准：

审核：

编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！