



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0184

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 上海嘉盾阀门制造有限公司

产 品 名 称： 消防闸阀

型 号 规 格： ZSZF8-Q-50-16 、 ZSZF8-Q-65-16 、
ZSZF8-Q-80-16 、 ZSZF8-Q-100-16 、
ZSZF8-Q-150-16、 ZSZF8-Q-200-16



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0184

报告日期：2020.12.11

第 1 页 共 7 页

产品名称		消防闸阀	
型号规格		ZSZF8-Q-50-16、ZSZF8-Q-65-16、ZSZF8-Q-80-16、ZSZF8-Q-100-16、ZSZF8-Q-150-16、ZSZF8-Q-200-16	
委托单位		上海嘉盾阀门制造有限公司	
生产单位		嘉盾阀门制造（福建）有限公司	
商 标		图形商标	生产日期 2020.10
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型 2 只，分型各 1 只	接收日期 2020.10
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》。	
检 验 项 目		外观和标志；公称尺寸；额定工作压力；材料；连接方式；手轮；最大操作扭矩；机械强度；阀体强度；密封性能；工作循环。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，判定合格。	
备 注		ZSZF8-Q-200-16 为主型。	
检验日期		2020 年 10 月 27 日	

批准：蔡金城

审核：林李程

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！