



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0195

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 本兴阀门制造有限公司

产 品 名 称： 有衬里消防水带

型 号 规 格： 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝
-聚氨酯



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0195

报告日期：2020.11.23

第 1 页 共 4 页

产品名称		有衬里消防水带	
型号规格		8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	
委托单位		本兴阀门制造有限公司	
生产单位		本兴阀门制造有限公司	
商 标		本 兴	生产日期 2020.10
检验类别		型式检验	样品状态 合格
样品概况	数量	水带 3 条，衬里 2 条	接收日期 2020.11
	说明		
检 验 依 据		GB 6246-2011《消防水带》。	
检 验 项 目		外观质量；内径；长度；水压试验与爆破试验；单位长度质量；延伸率和膨胀率及扭转方向；可弯曲性；黏附性；耐低温性能；附着强度；扯断伸长率和扯断强度；热空气老化性能；耐磨性能；水带与消防接口连接性能；标志。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 6246-2011 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2020 年 11 月 05 日	

批准：蔡金城

审核：林李程

编制：宋宇宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

