



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0032

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 恒南消防科技有限公司

产 品 名 称： 固定式消防炮

型 号 规 格： PS8/40W-S-HN



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd



国凯（福建）消防阀门检测有限公司



检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0032

报告日期：2021.04.22

第 1 页 共 4 页

产品名称	固定式消防炮			
型号规格	PS8/40W-S-HN			
委托单位	恒南消防科技有限公司			
生产单位	恒南消防科技有限公司			
商 标	恒南	生产日期	2021.03	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	2 台	接收日期	2021.03
	说明			
检 验 依 据	GB 19156-2019《消防炮》。			
检 验 项 目	外观；零部件性能；操作性能；喷射性能；水压密封性能；水压强度性能；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 19156-2019 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2021 年 04 月 06 日			

批准：审核：编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

