



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0090

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 万消消防科技有限公司

产 品 名 称： 雨淋喷头

型 号 规 格： B-DSXC-202、 B-DSXC-242



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0090

报告日期：2021.06.03

第 1 页 共 6 页

产品名称	雨淋喷头			
型号规格	B-DSXC-202、B-DSXC-242			
委托单位	万消消防科技有限公司			
生产单位	万消消防科技有限公司			
商 标	万消	生产日期	2021.03	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	各 36 只	接收日期	2021.04
	说明			
检 验 依 据	GB/T 25205-2010 《雨淋喷头》。			
检 验 项 目	外观；流量系数；布水性能和保护面积；耐水流冲击强度；耐水锤冲击性能；耐低温性能；耐氨应力腐蚀性能；耐盐雾腐蚀性能；水压密封和强度性能；启动性能；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB/T 25205-2010 标准要求，判定合格。			
备 注	B-DSXC-242 为主型。			
检验日期	2021 年 04 月 26 日			

批准：蔡金城

审核：柯李强

编制：宋厚安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！