



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0103

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 百安消防科技有限公司

产 品 名 称： 消火栓箱

型 号 规 格： SG24E65Z-J



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0103

报告日期：2021.06.17

第 1 页 共 7 页

产品名称	消火栓箱			
型号规格	SG24E65Z-J			
委托单位	百安消防科技有限公司			
生产单位	百安消防科技有限公司			
商 标	百安	生产日期	2021.05	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 套	接收日期	2021.05
	说明			
检 验 依 据	GB/T 14561-2019 《消火栓箱》。			
检 验 项 目	消火栓箱内消防器材的配置；外观质量；外形尺寸和极限偏差；材料；箱体刚度；箱门；消防水带安置；连接性能；喷射性能；室内消火栓；消防接口；消防水带；消防水枪；消防软管卷盘；电器设备；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB/T 14561-2019 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2021 年 05 月 26 日			

批准：詹金城

审核：林李经

编制：宋守安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！