



191321340380

No.(2021)GKJC-BG0107

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 福建海鲸消防有限公司

产 品 名 称： 末端试水装置

型 号 规 格： ZSPM-80/1.2-S、
ZSPM-115/1.2-S



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0107

报告日期：2021.06.22

第 1 页 共 5 页

产品名称	末端试水装置			
型号规格	ZSPM-80/1.2-S、ZSPM-115/1.2-S			
委托单位	福建海鲸消防有限公司			
生产单位	福建海鲸消防有限公司			
商 标	三 鲸	生产日期	2021.04	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 5 套，分型 3 套	接收日期	2021.05
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.21-2011《自动喷水灭火系统 第 21 部分：末端试水装置》。			
检 验 项 目	外观与标志；额定工作压力；材料；连接形式；流量系数；强度性能；密封性能；功能；工作可靠性；耐盐雾腐蚀性能；压力表。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.21-2011 标准要求，判定合格。 			
备 注	主型为 ZSPM-80/1.2-S。			
检验日期	2021 年 05 月 28 日			

批准：秦金城

审核：林季程

编制：宋厚安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！