



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0140

# 检 验 报 告

## Test Report

委托单位：福建省广龙消防阀门  
有限公司

产品名称：洒水喷头

型号规格：T-ZSTX115-68°C Q5、  
T-ZSTX80-68°C Q5、  
T-ZSTX80-93°C Q5



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0140

报告日期：2021.07.08

第 1 页 共 12 页

产品名称	洒水喷头			
型号规格	T-ZSTX115-68℃ Q5、T-ZSTX80-68℃ Q5、T-ZSTX80-93℃ Q5			
委托单位	福建省广龙消防阀门有限公司			
生产单位	福建省广龙消防阀门有限公司			
商 标	广 龙	生产日期	2021.05	
检验类别	型式检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型：120 只，分型各 70 只	接收日期	2021.06
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第 1 部分：洒水喷头》。			
检 验 项 目	整体要求；接口螺纹；外观与标志；密封结构要求；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；溅水盘上、下的喷水量；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；溅水盘强度；疲劳强度；热稳定性；抗振动性能；碰撞试验；翻滚试验；耐氨应力腐蚀性能；盐雾腐蚀性能；抗真空性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，判定合格。			
备 注	主型为 T-ZSTX115-68℃ Q5。			
检验日期	2021 年 06 月 10 日			

批准：蔡金城

审核：林李强

编制：宋宇宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！