



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0156

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 百安消防科技有限公司

产 品 名 称： 消火栓箱

型 号 规 格： SG18C65Z-J



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号：（2021）GKJC-BG0156

报告日期：2021.07.26

第 1 页 共 7 页

产品名称		消火栓箱	
型号规格		SG18C65Z-J	
委托单位		百安消防科技有限公司	
生产单位		百安消防科技有限公司	
商 标	百 安	生产日期	2021.06
检验类别	型式试验	样品状态	合格
样品概况	数量	1 套	接收日期
	说明		
检 验 依 据	GB/T 14561-2019《消火栓箱》。		
检 验 项 目	消火栓箱内消防器材的配置；外观质量；外形尺寸和极限偏差；材料；箱体刚度；箱门；消防水带安置；连接性能；喷射性能；室内消火栓；消防接口；消防水带；消防水枪；消防软管卷盘；电器设备；标志。		
检 验 结 论	所检项目符合 GB/T 14561-2019 标准要求，判定合格。		
备 注			
检验日期	2021 年 06 月 19 日		

批准：蔡金城

审核：林厚程

编制：宋守安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

