



191321340380



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检 验 报 告

## Test Report

No. (2021) GKJC-BG0216

委 托 单 位： 洪消智能科技有限公司

产 品 名 称： 消火栓箱

型 号 规 格： SG24A65-J



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokaitest@163.com](mailto:guokaitest@163.com)

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号：(2021) GKJC-BG0216

报告日期：2021.09.16

第 1 页 共 6 页

产品名称		消火栓箱			
型号规格		SG24A65-J			
委托单位		洪消智能科技有限公司			
生产单位		洪消智能科技有限公司			
商 标		洪 消	生产日期	2021.08	
检验类别		型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 套	接收日期	2021.08	
	说明				
检 验 依 据	GB/T 14561-2019《消火栓箱》。				
检 验 项 目	消火栓箱内消防器材的配置；外观质量；外形尺寸和极限偏差；材料；箱门；消防水带安置；连接性能；室内消火栓；消防接口；消防水带；消防水枪；电器设备；标志。				
检 验 结 论	所检项目符合 GB/T 14561-2019 标准要求，判定合格。				
备 注	其中 5.1、5.2.1、5.3.2、5.5.1、5.6.1 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。				
检验日期	2021 年 08 月 27 日				



批准：蔡金城

审核：李李

编制：宋序宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！