



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2021) GKJC-BG0404

委托单位： 泉州市春江阀门制造
有限公司

产品名称： 轻便消防水龙

型号规格： LQG16-30



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2021）GKJC-BG0404

报告日期：2021.10.11

第 1 页 共 5 页

产品名称		轻便消防水龙	
型号规格		LQG16-30	
委托单位		泉州市春江阀门制造有限公司	
生产单位		泉州市春江阀门制造有限公司	
商 标		泉州春江	生产日期 2021.08
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	3 套	接收日期 2021.09
	说明		
检 验 依 据	XF 180-2016《轻便消防水龙》。 CILQC GZ-55《消防产品认证实施规则-消防水带产品》。		
检 验 项 目	外观质量；喷射性能；密封性能；水带性能；喷枪性能；专用接口性能；标志。		
检 验 结 论	所检项目符合 XF 180-2016 标准和 CILQC GZ-55 规则要求，判定合格。		
备 注	其中 5.1 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。 CILQC GZ-55《消防产品认证实施规则-消防水带产品》不在 CMA 和 CNAS 资质认可范围内。		
检验日期	2021 年 09 月 15 日		

批准：蔡金城

审核：林学松

编制：宋宇宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

