



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2021) GKJC-BG0291

委 托 单 位: 万消消防科技有限公司

产 品 名 称: 洒水喷头

型 号 规 格: T-ZSTZ115-68°C Q5B、T-ZSTZ115-57°C Q5B
T-ZSTZ115-79°C Q5B、T-ZSTZ115-93°C Q5B
T-ZSTZ115-141°C Q5B、T-ZSTZ80-68°C Q5B
T-ZSTZ80-57°C Q5B、T-ZSTZ80-79°C Q5B
T-ZSTZ80-93°C Q5B、T-ZSTZ80-141°C Q5B



国凯 (福建) 消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址: 福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址: www.gkjczx.com

邮箱: guokaitest@163.com

电话: 0595-86273703

邮政编码: 362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2021) GKJC-BG0291

报告日期：2021.09.23

第 1 页 共 33 页

产品名称		洒水喷头	
型号规格		T-ZSTZ115-68℃ Q5B、T-ZSTZ115-57℃ Q5B、T-ZSTZ115-79℃ Q5B、T-ZSTZ115-93℃ Q5B、 T-ZSTZ115-141℃ Q5B、T-ZSTZ80-68℃ Q5B、T-ZSTZ80-57℃ Q5B、T-ZSTZ80-79℃ Q5B、 T-ZSTZ80-93℃ Q5B、T-ZSTZ80-141℃ Q5B	
委托单位		万消消防科技有限公司	
生产单位		万消消防科技有限公司	
商 标		万消	生产日期 2021.08
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型：120 只，分型各 70 只	接收日期 2021.08
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。	
检 验 项 目		整体要求；接口螺纹；外观与标志；密封结构要求；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；溅水盘上、下的喷水量；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；溅水盘强度；疲劳强度；热稳定性；抗振动性能；抗碰撞试验；抗翻滚试验；耐氨应力腐蚀性能；耐盐雾腐蚀性能；抗真空性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，判定合格。	
备 注		主型为 T-ZSTZ115-68℃ Q5B。 其中 6.1.1、6.2、6.3、6.4 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。	
检验日期		2021 年 08 月 16 日	

批准：蔡金城

审核：林李经

编制：宋宇安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！