



191321340380



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2021) GKJC-BG0501

委 托 单 位： 福建省广渤消防器材
有限公司

产 品 名 称： 有衬里消防水带

型 号 规 格： 10-65-25-涤纶长丝/
涤纶长丝-聚氨酯



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2021）GKJC-BG0501

报告日期：2021.11.05

第 1 页 共 4 页

产品名称	有衬里消防水带			
型号规格	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯			
委托单位	福建省广渤消防器材有限公司			
生产单位	福建省广渤消防器材有限公司			
商 标	广 渤	生产日期	2021.09	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	水带 3 条，1m 衬里 2 条	接收日期	2021.10
	说明			
检 验 依 据	GB 6246-2011《消防水带》。			
检 验 项 目	外观质量；内径；长度；水压试验与爆破试验；单位长度质量；延伸率和膨胀率及扭转方向；可弯曲性；黏附性；耐低温性能；附着强度；扯断伸长率和扯断强度；热空气老化性能；耐磨性能；水带与消防接口连接性能；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 6246-2011 标准要求，判定合格。			
备 注	其中 4.1.1、4.1.2 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2021 年 10 月 12 日			

批准：蔡金城

审核：林杏程

编制：宋宇宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！