



191321340380



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检 验 报 告

## Test Report

No. (2021) GKJC-BG0576

委托单位：湖北毅兴智能装备  
股份有限公司

产品名称：内扣式接口

型号规格：KD65



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路  
网址：www.gkjczx.com 邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703  
邮政编码：362300

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：（2021）GKJC-BG0576

报告日期：2021.11.03

第 1 页 共 3 页

产品名称	内扣式接口			
型号规格	KD65			
委托单位	湖北毅兴智能装备股份有限公司			
生产单位	福建省习安消防科技有限公司			
商 标	习安	生产日期	/	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	3 副	接收日期	2021.10
	说明			
检 验 依 据	GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》。			
检 验 项 目	基本尺寸；密封性能；水压性能；抗跌落性能；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 12514.1-2005 标准要求，判定合格。			
备 注	其中 7 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2021 年 11 月 01 日			

批准：蔡金城

审核：柯李鑫

编制：宋守安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

