



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2022) GKJC-BG0588

委托单位：祥安消防科技有限公司

产品名称：直流喷雾水枪

型号规格：QLD6.0/6.5I



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokaitest@163.com](mailto:guokaitest@163.com)

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：（2022）GKJC-BG0588

报告日期：2022.08.30

第 1 页 共 4 页

产品名称	直流喷雾水枪			
型号规格	QLD6.0/6.5I			
委托单位	祥安消防科技有限公司			
生产单位	祥安消防科技有限公司			
商 标	祥安	生产日期	2022.07	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	3支	接收日期	2022.07
	说明			
检 验 依 据	GB 8181-2005 《消防水枪》。			
检 验 项 目	基本参数（喷射性能）；雾状水流及开花水流的要求；操作结构要求；螺纹；表面质量；密封性能；耐水压强度；抗跌落性能；耐腐蚀性能；接口性能；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 8181-2005 标准要求，判定合格。			
备 注	其中 5.2.1、5.3.4、5.7 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2022 年 08 月 08 日			

批准：蔡金城

审核：林学经

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

消防  
检验

